

**PRÍLOHA č. 1 k zmluve č.: 6/1000240738****o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou****Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou****Dodávateľ:****Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Nitra
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra****Odberateľ:
(producent)****Obchodné meno: Spojená škola
Sídlo: Janka Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce****Adresa odvodňovanej nehnuteľnosti:****Nám. kpt. Nálepku 613/34, Vráble****Technické číslo odberu:****60014-6090-0****Evidenčné číslo odberu:****61406090****Fakturačný cyklus:****Mesačný**

Druh povrchu (kategória)	Plocha S [m²]	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr = S . ψ [m²]
A	1419	0,90	1 277
B	0	0,40	0
C	221	0,05	11
Súčet redukovaných plôch Σ Sr [m²]			1 288
Dlhodobý úhrn zrážok Hz podľa SHMÚ [mm / rok]			683,0
Množstvo vôd z povrchového odtoku za rok Q = Hz . S . ψ . 10⁻³ [m³/rok]			880

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$, kde je

Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou za rok v [m³/rok].

H_z - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov v [mm/rok]. Údaj pre výpočet zabezpečí dodávateľ.

S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku otekajú do verejnej kanalizácie v [m²].

ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

kategória A - zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,9

kategória B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním -pieskom, štrkom a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,4

kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,05

V Nitre, dňa 18. 12. 2025

V dňa

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:

Margita Kršáková
vedúci a riaditeľ odštepneho závodu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra, tel. č. 10193/N
DIČ: 2020154609 IČ DPH: SK2020154609
IČO: 36 550 949

SPOJENÁ ŠKOLA
J. Kráľa 39
Zlaté Moravce
Mgr. Lucia Farkašová
riaditeľ